

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zahrádky, 691
PSČ, místo: 266 01, Beroun
K.ú., parcelní č.: Beroun (602868), 1709
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 121

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

52.2

Velmi
úsporná

B

78.4

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

196

Velmi
nehospodárná

F

242

Mimořádně
nehospodárná

G

G
256


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 14.4
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.40 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

104 kWh/(m²·rok)



Vytápění

154 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.1 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.93 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

vyhotoveno dne: 30.07.2025

Podpis:

Dipl. Ing. Peter Kopecký
Uznávaná kvalifikace 2002-5
156-2008
Energetický specialista