


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 25/2
 PSČ, místo: 25210, Líšnice
 K.ú., parcelní č.: Líšnice u Prahy (685054), st. 25/2
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 219 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

energie okolního prostředí: 19.1
 kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.2
 elektřina: 6.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.24 W/(m ² ·K) | B |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 111 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 150 kWh/(m ² ·rok) | A |
| | Vytápění | 137 kWh/(m ² ·rok) | B |
| | Chlazení | - | |
| | Nucené větrání | - | |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 10.7 kWh/(m ² ·rok) | A |
| | Osvětlení | 2.19 kWh/(m ² ·rok) | B |

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon
 Osvědčení č.: 1260
 Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu: 622306.0
 Vyhотовeno dne: 02.08.2024
 Podpis: