

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Svídnická 512/14**

PSC, obec: **181 00 Praha**

K.ú., parcelní č.: **Troja, 1312/14, 1312/13**


Typ budovy: **Bytové domy**

Celková energetický vztažná plocha: **4 109 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,54 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42,5 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	78,1 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	50,6 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	20,0 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7,5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: **Bc. Jan Kuchařík**

Osvědčení č.: **1818**

Kontakt: **jan.kucharik@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **379 263.0**

Vyhotoveno dne: **3. září 2021**

Podpis:

(Red circular stamp: Bc. Jan Kuchařík, Energetický specialista, Osvědčení č. 1818)