



Ing. Pavel Kuttler
Zakázka číslo: PENB-260405-v1-815-hod

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Prodej RD Antonínov 70, 468 44
Josefův Důl - Antonínov
Antonínov 70
46844, Josefův Důl
katastrální území Antonínov [661511]
parc. č. st. 450/3



Energetický specialista
Ing. Pavel Kuttler
Číslo oprávnění: 1394

Evidenční číslo
836864.0

Datum vydání
05.04.2026

Verze dokumentu

Ing.
Pavel
Kuttler

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Kuttler
Datum:
2026.04.05
20:18:30 +02'00'

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Antonínov, 70

PSČ, místo: 46844, Josefův Důl

K.ú., parcelní č.: Antonínov (661511), st. 450/3

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 343

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 73.0

A
58.6

Velmi
úsporná

B

← 109

Úsporná

C

← 146

Méně úsporná

D

← 210

Nehospodárná

E

← 274

Velmi
nehospodárná

F

← 337

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 24.9
■ elektřina: 14.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.41 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

70.8 kWh/(m²·rok)



Vytápění

79.3 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

33.8 kWh/(m²·rok)

A



Osvětlení

1.51 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Pavel Kuttler

Osvědčení č.: 1394

Kontakt: ku.pa@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 836864.0

Vyhotoveno dne: 05.04.2026

Podpis: Ing. Pavel
Kuttler

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Kuttler
Datum: 2026.04.05
20:18:48 +02'00'