


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Lucberku, 244
PSČ, místo: 267 01, Králův Dvůr
K.ú., parcelní č.: Levín u Berouna (680796), 324/476
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 341 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 32.9
elektřina: 2.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	105 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	73.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	8.37 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha-Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz



Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 18.11.2024

Podpis: