

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Anny Drabíkové 534,535 a 878

PSC, obec: 149 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Háje, 715/1, 715/2, 716


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 24727,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 1620,2 (88 %)
Elektřina - 220,6 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,69 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	37 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	74 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	0 kWh/(m ² .rok)	A
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 597050.0

Vyhotoveno dne: 21.05.2024

Podpis:

STOPTERM s.r.o.
140 00 Praha 4, Plamínkové 1564
IČ: 260045531, DIČ: CZ260045531