



PKV BUILD s.r.o.
Zakázka číslo: CZ-EP-2022-000392

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Bytový dům - Sazovická 479
Sazovická 479
155 21, Praha
katastrální území Zličín [793264]
parc. č. 668/397



Energetický specialista
PKV BUILD s.r.o.
Číslo oprávnění: 1865

Evidenční číslo
454750.0

Datum vydání
14.09.2022

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sazovická, 479
PSČ, místo: 155 21, Praha
K.ú., parcelní č.: Zličín (793264), 668/397
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 22884 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

zemní plyn: 2550.1
elektrina: 55.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	73.2 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	114 kWh/(m ² ·rok)	C
Vytápění	88.0 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	23.7 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.23 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: vitkova@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 454750.0
Vyhотовeno dne: 14.09.2022
Podpis: