


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Mongolská, 1670 / 40b
PSČ, místo: 70800, Ostrava
K.ú., parcelní č.: Poruba (715174), 985
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2190 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 131.8
elektřina: 4.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	38.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	62.1 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	51.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	8.73 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	1.95 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ivana Gromotovičová
Osvědčení č.: 0672
Kontakt: Gromotovicova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 509864.0
Vyhотовeno dne: 02.06.2023
Podpis: