PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hodonínská 980/35,981/37,982/39

PSČ, obec: 323 00 Plzeň

K.ú., parcelní č.: Plzeň [721981], 11102/100, 11102/101, 11102/102

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **5527,5 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,86 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	63 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	119 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	80 kWh/(m².rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	33 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Martin Jandoš

Osvědčení č.: 0139

Kontakt: jandos.martin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 652039.0

Vyhotoveno dne: 11.11.2024

Podpis: