PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Přátelství 901 - 903
PSČ, místo: 104 00 Praha 10
Typ budovy: Bytový dům
Plocha obálky budovy: 4039,8 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,33 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 4285,8 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)		
A Mimořádně úsporná	51	64
B Velmi úsporná	77	96
C Úsporná	102	128
D Méně úsporná	146	169
E Nehospodárná	205	256
F Velmi nehospodárná	256	320
G Mimořádně nehospodárná		
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	627,597	726,164


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou (Doporučení)

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A				0			
B							4
C							
D						30	
E	0,96	112					
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		481,71		0,01		129,92	15,95

Zpracovatel: Ing. Jakub Kozák
Kontakt: Zálesí 283, 251 01 Světice
777 209 493, info@penb-kozak.cz, www.penb-kozak.cz

Osvědčení č.: 1044
Vyhotoveno dne: 9.10.2014
Podpis:

Ing. JAKUB KOZÁK
zapsán v seznamu MPO pod číslem
1044
ENERGETICKÝ SPECIALISTA