

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Mostní
PSČ, obec: 760 01 Zlín
K.ú., parcelní č.: Zlín, 981/36
Typ budovy: Bytový dům C
Celková energeticky vztáhná plocha: 667,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 44,8 (88 %)
- Energie prostředí - 4,1 (8 %)
- Elektřina - 1,9 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,23 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	34 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		76 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Jiří Pawlus
Osvědčení č.: 0533
Kontakt: pawlus@arsprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 478015.1
Vyhотовeno dne: 14.3.2023
Podpis: