

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zelinova, 7013

PSČ, místo: 76005, Zlín

K.ú., parcelní č.: Zlín (635561), st.9136

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3463

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 317.9
■ elektřina: 17.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	43.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	96.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	55.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	1.03 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	-	-
	Úprava vlhkosti	-	-
	Příprava teplé vody	36.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.90 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal

Osvědčení č.: 1497

Kontakt: radc35@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 832223.0

Vyhotoveno dne: 26.03.2026

Podpis: