PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sýkoří, 159
PSČ, místo: 76316, Lukoveček
K.ú., parcelní č.: Lukoveček (689050), st. 282
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 608 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.43 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	69.3 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	97.5 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	88.4 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	6.73 kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	2.36 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Radek Zatloukal
Osvědčení č.: 1497
Kontakt: radc35@seznam.cz

ENERGETICKÝ EXPERT č. osvědčení 1497 Bc. RADEK ZATLOUKAL

Ev. č. průkazu: 899267.0
Vyhotoveno dne: 27.10.2026
Podpis: