

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Čestlická, 1142 / 10
PSČ, místo: 100 00, Praha 10 - Strašnice
K.ú., parcelní č.: Strašnice (731943), 232
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1558

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 103.3
■ elektřina: 76.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.85 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	115 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	86.2 kWh/(m²·rok)	E
	Chlazení	1.33 kWh/(m²·rok)	-
	Nucené větrání		-
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	22.9 kWh/(m²·rok)	C
	Osvětlení	4.81 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, ,DiS.
Osvědčení č.: 0506
Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 731486.0
Vyhотовeno dne: 02.06.2025
Podpis: