

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

V SOULADU SE ZÁKONEM 406/2000 SB.

BYTOVÝ DŮM REVOLUČNÍ 60, 62

Zpracovatel

Mollier Energo s.r.o.
Merhautova 1047/186, 613 00 Brno
IČO: 29509513

Objednatel

ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, 59101 Žďár nad Sázavou
IČO: 00050784

260034

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Revoluční 60, 62 / 1885, 1886

PSČ, obec: 59101 Žďár nad Sázavou

K.ú., parcelní č.: Město Žďár [795232], 1378


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1710,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 189,6 (92 %)
Elektřina - 15,4 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	69 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	120 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	87 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	8 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Martin Bořil

Osvědčení č.: 2207

Kontakt: martin.boril@mpolier.cz

Ev. č. průkazu: 858246.0

Vyhotoveno dne: 12.06.2026

Podpis:

