

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jar. Haška 13, 15, 17

PSC, obec: 370 04 České Budějovice [544256]

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 3 [622052], 3815


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5060,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 656,7 (98 %)  
Elektřina - 13,8 (2 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	80 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Celková dodaná energie	132 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
Vytápění	100 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	30 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745

Kontakt: info@chcipurkaz.cz



Ev. č. průkazu: 680409.0

Vyhotoveno dne: 14.12.2024

Podpis: