

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ledenická, 652 / 10

PSČ, místo: 37006, České Budějovice

K.ú., parcelní č.: České Budějovice 5 (622281), 1459/1

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 533

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

57.4

Velmi
úsporná

B

86.2

Úsporná

C

115

Méně úsporná

D

165

Nehospodárná

E

215

Velmi
nehospodárná

F

266

Mimořádně
nehospodárná

G

C

115


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 54.4
■ Elektřina: 3.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.41 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

61.2 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

108 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

75.0 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

27.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

5.44 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba

Osvědčení č.: 2111

Kontakt: kotrba@energopohoda.cz



Ev. č. průkazu: 863022.0

Vyhotoveno dne: 24.06.2026

Podpis: