

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vydán podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Adresa, číslo: Otakarova 1763/28, k.ú.

622052, p.č. 4270/1

PSČ, místo: 37004, České Budějovice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 654,18

m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0.44

m²/m³

Čistková energeticky vztahná plocha: 443.84

m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná	A						
Velmi úsporná	B	68				70	
Úsporná	C	102				106	
Středně úsporná	D	136	157	149	141	180	171
Velmi neúsporná	E	204				211	
Mimořádně neúsporná	F	271				282	
	G	339				357	

Hodnoty pro celou budovu
kWh/rok

69.6

79.8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny	☒
Okna a dveře	☐
Střešní	☐
Podlahy	☐
Vytápění	☐
Chlazení/klimatizaci	☐
Větrání	☐
Přípravu teplé vody	☐
Osvětlení	☐
Jiné	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



zemní plyn: 67.9
elektrická energie: 1.7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ukazatel budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
$U_{\text{obj}} \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Dílní dodané energie					
	Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A						
B						
C						
D						
E						
F						
G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	53.3				14.8	1.5

Zpracovatel: Ing. Pavel Kohout
Kontakt: Na Padělkách 436, 373 65, Dolní Bukovsko
+420 777 894 852 / pavel.kohout@enb-prukaz.cz

Osvědčení č.: 1257

Vyhotoveno dne: 16.11.2018

Podpis: