

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Lékárnou 597/1, 598/3
PSC, obec: 370 06 České Budějovice [544256]
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 5 [622281], 1370/3
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2647,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 294,1 (94 %)
Elektřina - 17,3 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,79 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	70 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	118 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	86 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman
Osvědčení č.: 1745
Kontakt: info@chcipurkaz.cz



Ev. č. průkazu: 531996.0
Vyhotoveno dne: 22.09.2023
Podpis: