

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Na Kališti, 571  
 PSČ, místo: 253 03, Chýně  
 K.ú., parcelní č.: Chýně (655465), st. 684  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 44

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 7.1



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.10 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>A</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	91.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>		<b>164 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>A</b>
	Vytápění	121 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	37.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	Osvětlení	5.23 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 496533.0

Vyhotoveno dne: 17.04.2023

Podpis: