

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evid. č.: 112711.0

**Ulice, číslo:** Hrubínova 174/10


**PSČ, místo:** 412 01 Litoměřice

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 2860,6 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru AV:** 0,36 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 2720,6 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



83 / Dop.



91 / Dop.

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

225,678

247,122

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 10,7  
■ Dálkové teplo: 215

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádné úsporná	A						
	B						
	C						
	D						
	E						
	F						
	G						
Mimořádně nízká náročnost							
	0,56 / Dop.	58 / Dop.				21 / Dop.	4 / Dop.
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		159,14				56,37	10,17

**Zpracovatel:** Ing. Tereza Plíšková  
**Kontakt:** Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-jih  
 775 881 159/pliskova@pkvp.cz

**Osvědčení č.:** 1535  
**Vyhotoveno dne:** 04.10.2017  
**Podpis:**

