B

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Sýkory II -

PSČ, obec: 760 01 Zlín

K.ú., parcelní č.: Prštné [636142], soubor parcel

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: **199,6 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,16 W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	34 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	63 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	39 kWh/(m².rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m².rok)	B
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 571131.1

Vyhotoveno dne: 24.02.2024

Podpis: