
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:	Novostavba A
PSČ, obec:	760 01 Zlín
K.ú., parcelní č.:	Prštné, 1027/231, 1027/232, 1027/252, 1027/253, 1027/214, 1027/2[illegible]
Typ budovy:	Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha:	177,8 m^2



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m^2.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,24 W/(m^2.K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	30 kWh/(m^2.rok)	
Celková dodaná energie	63 kWh/(m^2.rok)	A
Vytápění	41 kWh/(m^2.rok)	A
Chlazení	-	
Nucené větrání	1 kWh/(m^2.rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	19 kWh/(m^2.rok)	A
Osvětlení	2 kWh/(m^2.rok)	A

Energetický specialista:	Ing. Jana Pawerová	**Ev. č. průkazu:**	455351.0
Osvědčení č.:	1406	**Vyhotoveno dne:**	15.09.2022
Kontakt:	prukazy-audity@seznam.cz/tel.604436449	**Podpis:**	