

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Husova 76
PSČ, obec: 379 01 Třeboň
K.ú., parcelní č.: Třeboň [770230], 542
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: Rodinný 242m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavky pro rekonstrukci
budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 12,8 (54 %)
■ Elektřina - 11,1 (46 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,19 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	23 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	65 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	32 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Kojzar

Osvědčení č.: 0983

Kontakt: kojzar@jk-tzb.cz

Ev. č. průkazu: 658666.0

Vyhotoveno dne: 21.11.2024

Podpis:

