

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 266
PSČ, místo: 747 64, Těškovice
K.ú., parcelní č.: Těškovice (766780), 266
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 192

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 51.5
■ zemní plyn: 35.7
■ elektřina: 5.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.96 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	280 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	481 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	456 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.68 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 768676.0
Vyhотовeno dne: 11.09.2025
Podpis: