

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům		Hodnocení budovy			
Moravská Ostrava, Hornopolní 2960/45, 702 00		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 1811 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 B 43 C 82 D 83 E 120 F 121 G 162 163 205 206 245 >245 MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m² třída EN 151,3 D	kWh/m² třída EN 87,4 C		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		151,31	87,38		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		986,50	569,70		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
72,6%	0,0%	0,0%	18,0%	9,4%	100%
Doba platnosti průkazu		8. duben 2020			
Průkaz vypracoval		Ing. Jiří NEZHODA, Ph.D.			
		Osvědčení č.:	34		

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Ing. Jiří NEZHODA, Ph.D.
energetický auditor
průkaz ENB
2020/04/08
34