

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Rozcestí 721/1

PSC, obce: 400 01 Ustí nad Labem

K.ú., parcelní č.: Krásné Březno, 861/27

Typ budovy: bytový dům

Celková energetický vztáhná plocha: 5 286,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE


MWh/rok

CZT-OZE ≤ 80%

Elektrina

0,0

0,0



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,57 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45,6 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	78,5 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	53,3 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	21,6 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3,7 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt:

vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 719 571.0

Vyhotoveno dne: 29. duben 2025

Podpis:

