

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec:

K.ú., parcelní č.: Bludovice, 2809/40 (2809/98)

Typ budovy: Rodinný dům RD4

Celková energeticky vztažná plocha: 117,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

70

Velmi
úsporná

B

104

Úsporná

C

139

Méně úsporná

D

200

Nehospodárna

E

261

Velmi
nehospodárna

F

322

Mimořádně
nehospodárna

G

B
84


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 9,2 (73 %)
- Elektřina - 3,4 (27 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,21 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

48 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

108 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

85 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

2 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

14 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: CTIBOR SOBEL

Osvědčení č.: 571

Kontakt: atelier.sobel@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 412206.0

Vyhotoveno dne: 11.02.2022

Podpis: