

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číslo: Puškinova, 86, 98, 99

PSČ, místo: 463 13, Liberec

K.ú., parcelní č.: Pilínkov (631108), 169/1, 169/2, 169/3

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 2898

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

C

138

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 372.5
■ elektřina: 13.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.53

W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

55.7

kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

133

kWh/(m²·rok)



Vytápění

70.9

kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

57.9

kWh/(m²·rok)



Osvětlení


4.38

kWh/(m²·rok)

Energetický specialista: Jan Richter

Osvědčení č.: 1503

Kontakt: janrichter.cz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 786186.0

Vyhotoveno dne: 24.10.2025

Podpis: