

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kosmonautů 475, 476, 477

PSČ, obec: 40001 Ústí nad Labem [554804]

K.ú., parcelní č.: Bukov [775096], 1854, 1855, 1856

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2372,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

52

Velmi
úsporná

B

78

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

E
165

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 277,9 (95 %)
- Elektřina - 14,2 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,72 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

72 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

123 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

96 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Bohumil Maršík

Osvědčení č.: 0559

Kontakt: info@nzconreal.cz

Ev. č. průkazu: 809563.0

Vyhotoveno dne: 12.01.2026

Podpis:

