


# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Bytový dům  
 Posuzovaná část: Byty, chodby, spoj. prostory  
 Adresa budovy: Školní 578/1, 579/3, 400 01 Ústí nad Labem  
 Celková podlahová plocha  $A_v = 1553,5 \text{ m}^2$

Hidroizolace obálky budovy  
 nová stěna



Mimořádně nevhospodárná

### KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
 $U_{\text{ext}}$  ve  $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   $U_{\text{ext}} = H_t/A$

0,73

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011  $U_{\text{ext},N}$  ve  $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

0,36

Klasifikační ukazatele  $C_i$  a jim odpovídající hodnoty  $U_{\text{ext}}$

$C_i$	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
$U_{\text{ext}}$	0,24	0,37	0,49	0,73	0,97	1,22

Platnost štítku do: Datum: 29.8.2020

Jméno a příjmení: Ing. Václav Rybář

*Rybař*



-9. 06. 2025

8/2020

9. 6. 2025