

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2137; 2135; 2133; 741/4

PSČ, místo: 282 01, Český Brod

K.ú., parcelní č.: Český Brod (622737), 2137; 2135; 2133; 741/4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5058

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

53.0

Velmi
úsporná

B

79.4

Úsporná

C

106

Méně úsporná

D

152

Nehospodárná

E

199

Velmi
nehospodárná

F

245

Mimořádně
nehospodárná

G

B

64.3

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 426.6
■ energie okolního prostředí: 13.6
■ elektřina: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.25 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

61.0 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

87.4 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

76.5 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

0.09 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

9.04 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.81 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeeenergy.cz

Ev. č. průkazu: 408881.0

Vyhotoveno dne: 23.01.2022

Podpis: