

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2134

PSČ, místo: 282 01, Český Brod

K.ú., parcelní č.: Český Brod (622737), 2134

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2293

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.3

Velmi
úsporná

B

83.0

Úsporná

C

111

Méně úsporná

D

159

Nehospodárná

E

207

Velmi
nehospodárná

F

256

Mimořádně
nehospodárná

G

B
65.2

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 226.5
■ energie okolního prostředí: 7.1
■ elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.25 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

70.7 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

102 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

88.0 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

11.5 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.70 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 15.01.2022

Podpis: