
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Havlíčkova, 628 / 44
PSČ, místo: 29301, Mladá Boleslav
K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav (696293), 2097
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 270 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.66	W/(m²·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	92.9	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	165	kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	133	kWh/(m²·rok)	E
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	23.8	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	8.47	kWh/(m²·rok)	F

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

V. č. průkazu:
Vypracováno dne: 02.11.2026
Podpis: