PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Maxe Malého, 137 / 8
PSČ, místo: 50301, Hradec Králové
K.ú., parcelní č.: Plácky (721204), 502
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 151 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.40	W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	80.4	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	126	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	97.6	kWh/(m²·rok)	C
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	27.4	kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	1.17	kWh/(m²·rok)	A

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ing. Peter Kopecký
Autorizovaný odborník podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.
ES Energetický specialista

Č. průkazu:
Vyhotovení: 16.07.2026
Podpis: