

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Chvaleč, 171
PSČ, místo: 54211, Chvaleč
K.ú., parcelní č.: Chvaleč (654922), 1046
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 474

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.9

Velmi
úsporná

B

83.8

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

161

Nehospodárná

E

210

Velmi
nehospodárná

F

258

Mimořádně
nehospodárná

G

G
381


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 147.1
■ elektřina: 15.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.93 W/(m²·K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

191 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

344 kWh/(m²·rok)

G



Vytápění

311 kWh/(m²·rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28.9 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.58 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. číslo: 155/2008
Vymotováno dne: 29.01.2026
Podpis: