

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hornopočernická, 187 / 25

PSČ, místo: 19700, Praha

K.ú., parcelní č.: Kbely (731641), 1544

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 214

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 34.1
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.2
■ elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	197 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	169 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.76 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 618276.0

Vyhotoveno dne: 25.07.2024

Podpis: