

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Křížkova, 479 / 1
PSČ, místo: 301 00, Plzeň
K.ú., parcelní č.: Plzeň (721981), 11 818
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1654

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 277.5
■ elektřina: 23.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.84 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	140 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	182 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	167 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.38 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Kunc
Osvědčení č.: 0986
Kontakt: penb@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 648995.0
Vyhotoveno dne: 25.10.2024
Podpis: