

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 43

PSČ, obec: 41201 Hlinná [564842]

K.ú., parcelní č.: Lbín [639273], 74


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 122,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 24,3 (52 %)
- Elektřina - 11,5 (25 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 10,7 (23 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,15 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	253 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	379 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	358 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Bohumil Maršík

Osvědčení č.: 0559

Kontakt: info@nzconreal.cz



Ev. č. průkazu: 748051.0

Vyhotoveno dne: 14.07.2025

Podpis: