

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sokolská, 436 / 6

PSČ, místo: 284 01, Kutná Hora

K.ú., parcelní č.: Kutná Hora (677710), 2844

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 985

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

38.5

Velmi
úsporná

B

57.7

Úsporná

C

77.0

Méně úsporná

D

111

Nehospodárná

E

144

Velmi
nehospodárná

F

178

Mimořádně
nehospodárná

G

E

114


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 60.4
■ elektřina: 24.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.72 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

73.5 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

86.6 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

79.6 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

3.95 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

3.04 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Miloslav Málek

Osvědčení č.: 908

Kontakt: malek.m@email.cz



Ev. č. průkazu: 635-2024

Vyhotoveno dne: 17.09.2024

Podpis: