

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Praha, Rubensova 2180/10, 100 00



Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Číslo oprávnění MPO: 093

Evidenční číslo MPO: 342 754.0

J	OSTATNÍ ÚDAJE
---	---------------

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	eprukaz	Verze software:	0
Klimatická data:	dle ČSN 730331-1, Příloha C	Metoda výpočtu:	Měsíční

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.¹⁾

Název stavby:	bytový dům	Stupeň PD:	DSP/DOS
Stavebník	Společenství vlastníků v domě Rubensova č.p. 2180, Praha 10, Strašnice	IČ	6493076
Generální projektant:	Ing. Ivan Řezáč	IČ	12492256
Zodpovědný projektant:		Č. autorizace	

¹⁾ V případě, že průkaz není součástí stavební dokumentace, následující údaje se nevyplňují.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Bruno Vallance	Číslo oprávnění:	093
Telefon:	608 257 366	E-mail:	vallance@oekoplan.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:		Číslo oprávnění:	
-------------------	--	------------------	--

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu	342 754.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	18. březen 2021		
Platnost průkazu do:	17. březen 2031		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Rubensova 2180/10**

PSC, obce: **100 00 Praha**

K.ú., parcelní č.: **Strašnice, 4029/4**


Typ budovy: **Bytový dům**

Celková energeticky vztažná plocha: **1 848 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů




Požadavky pro větší změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,55 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	18,3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	62,2 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	22,0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² ·rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² ·rok)	
	Příprava teplé vody	15,9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	24,3 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **342 754.0**

Vyhotoveno dne: **18. březen 2021**

Podpis:

