

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
evld. č.: 150401.0

**Ulice, číslo:** Rybalkova 220/11

**PSČ, místo:** 10100 Praha 10

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 918,7 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,34 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztažná plocha:** 867,7 m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)


**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

**Měrné hodnoty** kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Dop.**

**88**



**Dop.**

**109**

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**76,464**

**94,990**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                           | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                  |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/>            |                                                                                                                  |

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 5,7  
Zemní plyn: 70,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                         | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda                | Osvětlení |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                     | $U_{\text{em}}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          |         | Měrné hodnoty   | kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |           |
|                                     |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| Minimální úspora                    |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| A                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| B                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| C                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| D                                   | Dop.                                  | 63 / Dop.            |          |         |                 | 19 / Dop.                 | 6 / Dop.  |
| E                                   | 0,59                                  |                      |          |         |                 |                           |           |
| F                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| G                                   |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| Minimální nevhodnost                |                                       |                      |          |         |                 |                           |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                       | 54,56                |          |         |                 | 16,50                     | 5,41      |

**Zpracovatel:** Pavel Fikar  
**Kontakt:** Ludvíkova 410/4  
14700 Praha 4

**Osvědčení č.:** 871  
**Vyhotoveno dne:** 26.04.2018  
**Podpis:**

