

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dlouhá 652/20

PSČ, obec: 357 31 Horní Slavkov

K.ú., parcelní č.: Horní Slavkov, st.p.č. 900


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1289,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 133,5 (93 %)
- Elektrina - 9,9 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	61 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	111 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	82 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Leoš Ledvína

Osvědčení č.: 0895

Kontakt: centrastav@post.cz

Ev. č. průkazu: 544254.0

Vyhotoveno dne: 09.11.2023

Podpis: