PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 301845.0

Ulice, číslo: Na Perštýně 594

PSČ, místo: 460 01 Liberec

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1450,0 m^2


Objemový faktor tvaru A/V: 0,37 m^2/m^3

Energeticky vztažná plocha: 1338,8 m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)	



Hodnoty pro celou budovu (MWh/rok)	173,686	203,006

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☑
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné: Strop 1. PP	☑

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 6,3
Zemní plyn: 167,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
Mimořádně úsporná A							
B							
C		Dop.				31 / Dop.	4 / Dop.
D	Dop.	94					
E	0,82						
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		126,13				42,16	5,40

Zpracovatel: Ing. Libuše Šafářová, A-ENERGIE s.r.o.
Kontakt: Brněnská 400/14
460 01 Liberec

Ing. Libuše Šafářová 1256 Energetický specialista

Osvědčení č.: 1256
Vyhotoveno dne: 24.08.2020
od: