PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: BD Tampere, ul. Waltariho

PSČ, obec: 198 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Hloubětín [731234], 1629/10

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **6494,8 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,32 W/(m².K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	22 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	55 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	28 kWh/(m².rok)	B
Chlazení	0 kWh/(m².rok)	B
Nucené větrání	2 kWh/(m².rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	5 kWh/(m².rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlář

Osvědčení č.: 0997

Kontakt: jiri.cihlar@cevre.cz

Ev. č. průkazu: 592406.0

Vyhotoveno dne: 9.5.2024

Podpis:

