

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: 9. května 640

PSČ, místo: 390 02 Tábor

Typ budovy: Polyfunkční budova

Plocha obálky budovy: 3545,20 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,23 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 4556,30 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54

Velmi
úsporná

B

← 81

Úsporná

C

← 109

Méně úsporná

D

← 163

Nehospodárná

E

← 217

Velmi
nehospodárná

F

← 271

Mimořádně
nehospodárná

G

A

B

99 Dop. C

D

E

F

G



← 78




← 117




← 155



← 233



← 311



← 389



149 Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

452,7


676,8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 358,6
■ Elektřina ze sítě - 94,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		Dop.	1				
C	Dop.	66		1		13	18
D	0,53						
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		302,7	4,4	4,9		60,1	80,5

Zpracovatel: Ctibor Sobel

Kontakt: Nádražní 535/15

702 00 Ostrava

Osvědčení č.: 571

Vyhotoveno dne: 9.12.2015

Podpis: