

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lidická, 1080
PSČ, místo: 386 01, Strakonice
K.ú., parcelní č.: Strakonice (755915), st.2103
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 946

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 113.6
elektřina: 2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	122 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	90.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.05 kWh/(m ² ·rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	29.9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	1.68 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 426387

Vyhotoveno dne: 17.04.2022

Podpis: