


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1244/3
 PSČ, místo: 281 63, Kostelec nad Černými lesy
 K.ú., parcelní č.: Kostelec nad Černými lesy (670162), 1244/3
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 171 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 12.1
 ■ elektrina: 7.3
 ■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 2.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.23 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	71.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	126 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	97.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.54 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
 Osvědčení č.: 1712
 Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 402948.0
 Vyhотовeno dne: 12.12.2021
 Podpis:

