

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: J.A.Komenského 293 - 296

PSČ, obec: 43513 Meziboří

K.ú., parcelní č.: Meziboří u Litvínova, st.101,st.102,st.103,st.104


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2588,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 395,8 (98 %)
■ Elektřina - 7,6 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	73 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	156 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	122 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31 kWh/(m ² .rok)	D
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Zdeněk Hába

Osvědčení č.: 0797

Kontakt: haba@nci.cz



Ev. č. průkazu: 486487.0

Vyhotoveno dne: 01.03.2023

Podpis: