


Průkaz energetické náročnosti budovy



Název stavby: Vojanova 607/37, Ústí nad Labem

Vlastník objektu: Bytové družstvo DRUŽBA
Dobrovského 869/15
400 03 Ústí nad Labem
IČ: 000 43 907

TERMO + holding, a.s.

I www.termoholding.cz

E info@termoholding.cz

Projektový útvar Ústí nad Labem

Všebořická 239/9

400 01 Ústí nad Labem

1 ÚVOD

Předmětem průkazu energetické náročnosti budovy je

stávající bytový dům

Vojanova č.p. 607/37, 400 07 Ústí nad Labem

p.č. 1395/37, kat. území Krásné Březno

Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje protokol k výpočtu energetické náročnosti objektu pro navrhovaný objekt včetně grafického znázornění.

Průkaz energetické náročnosti budov byl zpracován pomocí softwaru ENERGIE 2023 v souladu s požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Platnost průkazu je 10 let, pokud nebude na objektu provedena podstatná změna stavebních prvků budovy nebo technologických systémů.

V Praze, 12 / 2023

Vypracoval : Ing. Radek Žampach

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vojanova 607/37

PSČ, obec: 400 07 Ústí nad Labem

K.ú., parcelní č.: Krásné Březno, 1395/37

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3552,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

52

Velmi
úsporná

B

78

Úsporná

C

104

Méně úsporná

D

150

Nehospodárná

E

195

Velmi
nehospodárná

F

241

Mimořádně
nehospodárná

G

C
101


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 324,9 (93 %)
- Elektřina - 25,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,71 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

48 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

99 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

63 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28 kWh/(m².rok)

D



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

C

Energetický specialista: Ing. Radek Žampach

Osvědčení č.: 0427

Kontakt: zampach.radek@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 556 523.0

Vyhlášen dne: 27.12.2023

Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Ústí nad Labem	Část obce:	Krásné Březno
Ulice:	Vojanova	Č.p / č. or. (č.ev.):	607/37
Katastrální území:	Krásné Březno	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1395/37	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1981	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Bytový dům je řešen jako panelový objekt o jednom částečně zapuštěném "podzemním" technickým podlaží a osmi nadzemních podlažích s jedním vchodem. V úrovni 1.PP jsou umístěny sklepní kóje a technické zázemí objektu (sušárny, kolárny, technická místnost). V úrovni 1.NP - 8.NP jsou pak umístěny bytové jednotky. V objektu se nachází 40 bytů.

Bytový dům byl vystavěn v roce 1981 z prefabrikovaných železobetonových dílců panelové soustavy B 70. V roce 2017 byla dokončena výměna otvorových výplní (okna, dveře) za nové s izolačními dvojskly. V roce 2005 byla část ochlazovaných konstrukcí budovy zateplena. Střecha byla v roce 1997 rekonstruována.

Budova je vytápěna a tepla voda je připravována pomocí tepla z účinné soustavy zásobování tepelnou energií, kterou zajišťuje Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

* Přesné skladby jsou uvedeny v příloze

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	10106,6
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	3575,7
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,35
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	3552,2
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	23,2

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Obytné prostory	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	3044,5
Z2	Domovní komunikace	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	276,2
Z3	Suterén	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	231,5
NZ1	Nevytápěný suterén - sklepní kóje	-	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Ergonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	64,0 %	-	-	-	28,7 %	-	-	92,7 %
	224,37	-	-	-	100,57	-	-	324,94
Elektřina	-	-	-	-	-	7,3 %	-	7,3 %
	-	-	-	-	-	25,47	-	25,47

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	64,0 %	-	-	-	28,7 %	7,3 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m².rok	63	-	-	-	28	7	0	99
MWh/rok	224,37	-	-	-	100,57	25,47	0,00	350,41

Podíl dodané energie dle účelů



Podíl dodané energie dle ergonositele



C

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.

Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
% pokrytí									
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok									


ENERGONOSITELE

Účinná SZTE s OZE pod 80 %	0,9	56,3 %	-	-	-	25,2 %	-	-	81,5 %
		201,95	-	-	-	90,53	-	-	292,47
Elektřina	2,6	-	-	-	-	-	18,5 %	-	18,5 %
		-	-	-	-	-	66,24	-	66,24


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuelní podíl	56,3 %	-	-	-	25,2 %	18,5 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	57	-	-	-	25	19	-	101
MWh/rok	201,95	-	-	-	90,53	66,24	-	358,71

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu




Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE DLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	64,77	48,33	38,15	19,81	10,87	9,68	9,90	10,18	10,30	23,85	44,61	59,96
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	61,79	45,92	35,95	18,08	9,38	8,39	8,54	8,54	8,35	21,28	41,74	56,97
Elektrina	2,98	2,41	2,20	1,73	1,49	1,30	1,35	1,64	1,95	2,57	2,87	2,99

Roční průběh dodané energie dle energonositelů**BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	64,77	48,33	38,15	19,81	10,87	9,68	9,90	10,18	10,30	23,85	44,61	59,96
Vytápění	53,25	38,21	27,41	9,81	0,84	0,12	0,00	0,00	0,09	12,74	33,47	48,43
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	8,54	7,72	8,54	8,27	8,54	8,27	8,54	8,54	8,27	8,54	8,27	8,54
Osvětlení	2,98	2,41	2,20	1,73	1,49	1,30	1,35	1,64	1,95	2,57	2,87	2,99
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	186,781	Solární zisky	MWh/rok	33,341
Větrání		48,206	Vnitřní zisky - lidé		23,493
Netěsnosti obálky - infiltrace		13,248	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		19,527
Celkem		248,235	Celkem		76,362

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	171,873	kWh/m ² .rok	48
-----------------------------	---------	---------	-------------------------	----



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			
STĚNY VNĚJŠÍ				1762,7				
SV1	ST1 štítová stěna + 80 EPS	20,0	EXT	600,8	0,331	0,30	0,30	110 %
SV2	ST1 štítová stěna + 80 EPS	16,0	EXT	21,0	0,331	0,40	0,40	83 %
SV3	ST2 průčelní stěna + 80 EPS	20,0	EXT	771,5	0,331	0,30	0,30	110 %
SV4	ST3 lodžiová stěna + 60 EPS	20,0	EXT	190,9	0,395	0,30	0,30	132 %
SV5	ST4 lodžiová příložka + 60 EPS	20,0	EXT	116,0	0,408	0,30	0,30	136 %
SV6	ST5 ytong + 60 EPS	16,0	EXT	2,2	0,346	0,40	0,40	86 %
SV7	ST6a stěna suterénu - nadzemní	16,0	EXT	60,3	0,781	0,40	0,40	195 %
STŘECHY				419,3				
ST1	STR02 střeška objektu	20,0	EXT	373,6	0,300	0,24	0,24	125 %
ST2	STR02 střeška objektu	16,0	EXT	26,5	0,300	0,32	0,32	94 %
ST3	STR04 střešní nástavby	20,0	EXT	9,0	2,126	0,24	0,24	886 %
ST4	STR04 střešní nástavby	16,0	EXT	2,6	2,126	0,32	0,32	664 %
ST5	STR03 podlaha lodžii	16,0	EXT	7,6	1,123	0,32	0,32	351 %
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTŘEDÍM				1,6				
PO1	STR01 podhled vstupu + 60 MW	20,0	EXT	1,6	0,495	0,24	0,24	206 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				306,4				
PZ1	ST6b stěna suterénu - podzemní	16,0	ZEM	52,9	0,805	0,60	0,60	134 %
PZ2	P1 podlaha suterénu	16,0	ZEM	253,5	4,082	0,60	0,60	680 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				552,7				
KN1	ST7 vnitřní stěna	16,0	NEVYT	386,4	2,908	0,80	0,80	364 %
KN2	STR06 strop nad suterénem	20,0	NEVYT	160,9	1,084	0,60	0,60	181 %
KN3	Vnitřní dveře	16,0	NEVYT	5,4	3,500	4,70	2,22	157 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				533,0				
VO1	Okna bytů	20,0	EXT	304,8	1,600	1,50	1,50	107 %
VO2	Lodžiová sestava	20,0	EXT	193,4	1,650	1,50	1,50	110 %
VO3	Okna společných prostor	16,0	EXT	19,2	1,600	2,00	2,00	80 %
VO4	Okna suterénu	16,0	EXT	9,9	1,700	2,00	2,00	85 %
VO5	Vstupní dveře suterénu	16,0	EXT	2,2	1,800	2,30	2,22	81 %
VO6	Vstupní dveře přízemí	16,0	EXT	2,9	1,850	2,30	2,22	83 %

(pokračování)

(pokračování)

VO7	Výlez na střechu	16,0	EXT	0,5	2,400	3,50	2,22	108 %
-----	------------------	------	-----	-----	-------	------	------	-------

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	0,068	0,020	342 %
----------------------	-------	-------	-------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí MWh/rok
ZT1	Výměňiková stanice mimo budovu	-	účinná SZTE s OZE < 80%	224,4	100,0	-	87,1	88,0	100,0 % 171,9

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m ³ /rok	% pokrytí MWh/rok
ZT1	Výměňiková stanice mimo budovu	-	účinná SZTE s OZE < 80%	100,6	100,0	-	62,4	1200,8	100,0 % 62,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
OS1	Obytné prostory	neurčen	3044,5	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS2	Domovní komunikace	LED	276,2	56,3	0,86	0,90	1,00	0,58
OS3	Suterén	kombinace	231,5	56,3	1,70	1,00	1,00	0,74
ON4	Nevytápěný suterén - sklepní kóje	kombinace	-	56,3	1,70	1,00	1,00	1,00

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Zateplení střechy, soklu 1.PP, stropu 1.PP a přidání izolace u štítů.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Neobsazeno.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Snížení ztrát sdílením a distribucí tepla systémů vytápění a přípravy teplé vody.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	Instalace FVE na střechu budovy.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	ANO	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla není vhodná pro tento typ objektu. Není ekonomicky proveditelná.
	Soustava zásobování tepelnou energií	ANO	NE	ANO	V současnosti je systém SZTE v provozu, další využití dálkového tepla není potřebné.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	Vzhledem k instalované SZTE není výměna zdroje ekonomicky proveditelná.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření		Aby byl objekt velmi úsporný (klasifikační třída B), je nutné provedení souboru vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti budovy, které se skládá z technicky proveditelných opatření tak, aby byla respektována efektivita vynaložených prostředků s ohledem na provozní náklady a kvalitu vnitřního prostředí budov: KROK 1 + KROK 3 a instalace FVE na střechu budovy. Tento návrh doporučených opatření nenahrazuje projekt a činnost projektanta, který musí stanovit vhodný typ a způsob doporučení na základě aktuálních normových požadavků.		
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m ² .rok			
	MWh/rok			
Hodnocená budova	66	99	101	
	234,6	350,4	358,7	
Soubor navržených opatření	58	78	78	
	206,9	277,9	276,8	
Dosažená úspora energie	8	21	23	
	27,7	72,5	81,9	

I

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek	Splněno:	není požadavek
-------------------------	----------------	----------	----------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	KWh/m ² .rok	%
	Obytná	3044,5	39	3,0
	Obytná	276,2	22	3,0
	Obytná	231,5	75	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

J OSTATNÍ ÚDAJE			
METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2023.11
Klimatická data:	Místní pro lokalitu Ústí n. Labem_Ústí nad Labem 1_RKR_MPO2012	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1
ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.			
DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ			
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis		
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/		

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Radek Žampach	Číslo oprávnění:	0427
Telefon:	+420 777 821 976	E-mail:	zampach.radek@seznam.cz
URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	556 523.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	27.12.2023		
Platnost průkazu do:	27.12.2033		

BYTOVÝ DŮM

Vojanova č.p. 607/37 , 400 07 Ústí nad Labem, p.č. 1395/37, kat. území Krásné Březno

Okna bytů	plastový profil, izolační dvojsklo ($U_w = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g = 0,67$)
Balkónová sestava	plastový profil, izolační dvojsklo ($U_w = 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g = 0,67$)
Okna společných prostor	plastový profil, izolační dvojsklo ($U_w = 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g = 0,67$)
Okna suterénu	plastový profil, izolační dvojsklo ($U_w = 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g = 0,50$)
Vstupní dveře přízemí	hliníkový profil, izolační dvojsklo+PUR ($U_w = 1,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g = 0,30$)
Vstupní dveře suterénu	plastový profil, izolační dvojsklo+PUR ($U_w = 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g = 0,00$)
Výlez na střechu	Zateplený plechový poklop ($U_w = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g = 0,00$)
Vnitřní dveře	Dřevovoštinová deska v dřevěném rámu ($U_d = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
ST1-štitová stěna+80EPS	ŽB150-EPS60-ŽB60-ETICS 80 (EPS 70F $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$)
ST2-průčelní stěna+80EPS	ŽB150-EPS60-ŽB60-ETICS 80 (EPS 70F $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$)
ST3-lodžiová stěna+80EPS	ŽB100-EPS60-ŽB60-ETICS 80 (EPS 70F $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$)
ST4-lodžiová příložka+60EPS	ŽB150-VZD15-EPS40-ŽB60-ETICS 60 (EPS 70F $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$)
ST5-ytong+60EPS	OM10-PLY200- ETICS 60 (EPS 70F $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$)
ST6a-stěna suterénu-nadzemní	OM15-CEMT5-EPS45-ŽB140
ST6b-stěna suterénu-podzemní	OM15-CEMT5-EPS45-ŽB140
ST7 – vnitřní stěna	ŽB150
STR01-podhled vstupu+60MW	PVC3-BET37-EPS20-ŽB150- ETICS 60 (MW $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$)
STR02-střecha objektu	ŽB150-EPS100-HY-LI200-BET50-HY
STR03-podlaha lodžii	KER6-BET10-ŽB150-EPS40-HER
STR04-střešní nástavby	ŽB150-VZD300-BET50-HY
STR05-podlaha lodžii nevyt. suterénu	KER6-BET10-ŽB150-EPS40-HER
STR06-strop nad suterénem	PVC3-BET37-EPS20-ŽB150
P1-podlaha suterénu (sklepních kójí)	PVC3-BET50-HY

Legenda:

OM	omítka vápenocementová	HER	heraklit
ŽB	železobeton	EPS	pěnový polystyren
BET	beton	MW	minerální vata
CEM	cementový potěr	HY	hydroizolační živičný pás
CEMT	cementotřísková deska	ETICS	kontaktní zateplovací systém
PLY	plynosilikátové tvárnice	VZD	vzduchová mezera
ARM	armaporit	KER	keramická dlažba / obklad
LI	liapor		

